

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму № 136/15550 от 09.08.2016
(без письма недействительно)

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
4. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей.
5. Испытание повышенным напряжением электрооборудования и кабельных линий.
6. Испытание измерительных и силовых трансформаторов.
7. Измерение параметров УЗО.
8. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей до 1000 В.
9. Тепловизионный контроль электрооборудования и воздушных линий электропередач.
10. Испытание машин постоянного тока мощностью до и выше 100 кВт, напряжением до и выше 1000 В.
11. Испытание электродвигателей.
12. Испытание разрядников и ограничителей перенапряжения.
13. Испытание электрооборудования до 1000 В к воздействию импульсных перенапряжений.

(всего тринадцать видов)

Заместитель руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора



В.Н. Демичев